



Javno podjetje
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana, Slovenija

T: 01/580 81 00, 01/580 84 02
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

Ljubljana, 22.1.2021

Št. dokumenta: VOK-350-011/2021-002

Št. smernic: SM-8/21V



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora



MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MU, Oddelek za urejanje prostora
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA

Prejeto:	26 -01- 2021	Sig. z:	EVČ
Številka zadeve:	35021-26/2020-18	Pril.:	
		Vredn.:	

Zadeva: **Smernice za pripravo prostorskega akta OPPN 484 cesta v Sadinjo vas - vodovod**

Spoštovani!

Z vaše strani smo prejeli prošnjo (dopis št.: 35021-26/2020-9 z dne 6. 1. 2021) za pridobitev smernic za izdelavo prostorskega akta OPPN 484 cesta v Sadinjo vas.

Na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B) vam po pregledu dostavljenega gradiva za OPPN in obstoječe dokumentacije, shranjene v arhivu ter katastra JP VOKA SNAGA d.o.o. podajamo smernice za vodovod na predmetnem območju urejanja. Podane smernice morajo biti upoštevane pri pripravi prostorskega akta.

1.0. SPLOŠNI POGOJI

- 1.1. Ob izdelavi OPPN je za ukrepe na javnem vodovodu treba upoštevati obstoječe stanje, novopredvidene posege in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja.
- 1.2. Pri načrtovanju izrabe prostora oziroma pri posegih na območju, ki je predmet prostorskega akta, je treba za obstoječe in predvidene vodovode ter nove vodovodne priključke zagotoviti predpisane varovalne pasove oz. odmike od ostalih objektov in naprav.
- 1.3. Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki ter še posebej Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12) in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 59/14), ki velja za območje Mestne občine Ljubljana.
- 1.4. Priporočamo upoštevanje internega dokumenta JP VOKA SNAGA d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod.





2.0. POSEBNI POGOJI

- 2.1. Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje izgradnja nove obvozne ceste mimo naselij Sadinja vas in Podlipoglav, od priključka na Cesto II. grupe odredov na zahodnem delu do navezave na cesto Podlipoglav-Ipavec na skrajnem vzhodnem delu območja obravnave. Nova obvozna cesta je po prometni funkciji povezovalna cesta, njen glavni namen pa je zagotovitev ustrežnejše cestne navezave kamnoloma Sadinja vas na obstoječe cestno omrežje ter preusmeritev obstoječega tranzitnega motornega prometa mimo naselij Sadinja vas in Podlipoglav. Poselitveni prostor bo tako razbremenjen hrupa, onesnaženja z izpušnimi plini, pralnimi delci in s prometom težkih vozil. Na odsekih obstoječih prometnic v naseljih pa se bo povečala varnost prometnih udeležencev.
- 2.2. Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13) del obravnavanega območja, med vzpetino Marenček in potokom Dobrunjščico, leži v širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III.
- 2.3. Urbani del okoli območja OPPN je z vodo oskrbovano iz vodarn Kleče in Hrastje. V lokalni cesti iz Dobrunj proti Sadinji vasi, poteka vodovod PVC d 225 iz leta 1985 in 1986. V lokalni cesti iz Sadinje vasi proti zaselku V Karlovce, poteka vodovod NL DN 100 iz leta 2000. Izdelana je dokumentacija: Rekonstrukcija javnega vodovoda ob Dobrunjski cesti in delu Bizoviške ceste ter Ceste II. Grupe odredov. PGD, št.: 452/16-PGD, št. nčrt.: 452/D-16-PGD, int. št.: 6698 VZ, Komunala projekt d.o.o., okt. 2016, ki obravnava rekonstrukcijo vodovoda v lokalni cesti iz Dobrunj proti Sadinji vasi ter Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana. IR, št.: 2522V, 3189K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., jun. 2008, ki obravnava izgradnjo vodovoda v Podlipoglavu in okoliških vaseh.
- 2.4. Predvidena trasa ceste v Sadinjo vas po OPPN 484 tangira obstoječi vodovod NL DN 100 v lokalni cesti iz Sadinje vasi proti zaselku V Karlovce in traso projektiranega vodovoda NL DN 100 v lokalni cesti iz Podlipoglava proti Šentpavlu po: IR, št.: 2522V, 3189K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., jun. 2008. Na mestu navezovalnega križišča nove ceste s Cesto II. grupe odredov, na severu, je predvidena rekonstrukcija vodovoda po: Rekonstrukcija javnega vodovoda ob Dobrunjski cesti in delu Bizoviške ceste ter Ceste II. Grupe odredov. PGD, št.: 452/16-PGD, št. nčrt.: 452/D-16-PGD, int. št.: 6698 VZ, Komunala projekt d.o.o., okt. 2016. S predvideno cesto je na nekaj mestih tangiran tudi obstoječi vaški vodovod, ki pa ni v upravljanju JP VOKA-SNAGA d.o.o. Obstoječi vodovod NL DN 100 v cesti proti zaselku V Karlovce bo v sklopu izgradnje ceste ohranjen. Prečkanje vodovoda s cesto mora biti izvedeno kot velevalo pogoji iz internega dokumenta JP VOKA SNAGA d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod.
- 2.6. Zgoraj omenjena dokumentacija mora biti navedena v tekstualnem delu OPPN in upoštevana pri nadaljnjem projektiranju obvozne ceste. Obstoječi in projektirani vodovodi na obravnavanem območju morajo biti prikazan v grafičnih prilogah OPPN.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Aleksander Rupena

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Dostaviti:

- ~~naslovnik~~
- glavni arhiv podjetja.

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

