



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

t: 01 306 17 00

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestni svet MOL

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Številka: 90000-15/2023- 35

Datum: 19. 1. 2024

Zadeva: **Odgovor na pisno vprašanje mestnega svetnika Aleša Primca**

Zveza: 90000-15/2023-13

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 13. 12. 2023 v nadaljevanju odgovarjamo na pisno svetniško vprašanje, ki ga v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL pošilja mestni svetnik Aleš Primc županu in pristojnim službam v zvezi s skladnostjo kanala C0 s standardom EN 752:2017.

Odgovor:

Priporočila standarda EN 752:2017 so upoštevana. Dodatna zaščita, ki jo standard navaja (dodatna zaščitna cev), je kineta, ki je še dodatno nadgrajena, saj omogoča pregled s TV-kamero in s tem nadzor nad morebitnimi nepravilnostmi oziroma poškodbami v ceveh in na njihovih stikih. Prav tako bodo vzpostavljene meritve pretoka odpadne vode, preko katerih bomo spremljali in ugotavljali morebitne nepravilnosti pri obratovanju kanala. Za izvedbo projekta smo izbrali najboljši razpoložljiv material cevi, to so cevi proizvajalca HOBAS iz centrifugiranega poliestra, za stik cevi pa dvoperesno spojko (z dvojno tesnilno gumo), ki nudi dodatno varnost.

Kot smo že sporočali, smo zagotovili dodatne zaščitne ukrepe med gradnjo in med obratovanjem:

- hidrogeološki nadzor med gradnjo,
- pregled kanala s TV-kamero pred obratovanjem,
- preizkus vodotesnosti kanalizacije po obeh postopkih (z vodo in zrakom),
- izdelava 3 vrtin za izvajanje monitoringa podzemne vode,
- izvajanje monitoringa vplivov v času izvajanja gradbenih del in v dobi obratovanja (vzorčenje in fizikalno kemijske analize podzemne vode),
- pregled vodotesnosti kanala C0 enkrat letno,
- meritev pretoka,
- dodatna zaščita cevovoda v dolžini 2,1 km (najbolj občutljiv del vodonosnika).

Prijazen pozdrav.



Maja Žitnik

Sekretarka – vodja oddelka

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar