



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
zaščito, reševanje
in civilno obrambo

Zarnikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 306 43 47
glavna pisarna: glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Prejeto:	- 5 -05- 2022	Sig. z.:	ND
Številka zadeve:	35021-4/2020-159	Pril.:	
		Vredn.:	

Številka: 843-24/2021-4
Datum: 4. 5. 2022

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

ZADEVA: Mnenje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami k občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

Z vlogo številka 35021-4/2020-150, z dne 22. 4. 2025, ste nas zaprosili za izdajo prvega mnenja o skladnosti prostorskega akta OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 z našimi smernicami oziroma predpisi iz naše pristojnosti.

Vlogi ste priložili datoteke prek spletne povezave <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/>. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 (tekstualni del, grafični del, obrazložitev, elaborat ekonomike, strokovne podlage, stališča do pripomb).

Kljub temu, da ste pridobili smernice požarne varnosti, izdelovalec podjetje ISP Kamnik, še vedno izražamo dvom v ustreznost in dolgoročno učinkovitost trenutno načrtovanega načina zagotovitve površin za gasilce ob stavbah. V navedenih smernicah je dovozna pot za gasilska vozila vrisana kar prek oziroma čez krošnje dreves! Igrala so iz grafičnega prikaza izločena, ni pa izrecno navedeno, da jih tam ni dopustno postavljati. Utrjenost površin za gasilce je le splošno določena.

Naša minimalna zahteva je, da se v odloku in drugih dokumentih OPPN natančno določi, da morajo biti površine za gasilce oziroma njihov potek v celoti označene na terenu, da morajo biti utrjene za gasilska vozila z maso 18 t oziroma za 10 t osnega pritiska, da mora biti vsakršna zasaditev izvedena in vzdrževana tako, da ne sega na površine za gasilce, da na površinah za gasilce ni dopustno postavljati igral in drugih nepremičnih in premičnih ovir oziroma komunalne opreme, ki niso skladne s smernico SZPV 206 ter, da mora investitor v vsaki fazi izgradnje v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana izvesti praktični preizkus površin za gasilce, pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana in v primeru pomanjkljivosti te odpraviti in izvesti ponoven praktični preizkus.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

mag. Julij Jeraj, višji svetovalec I
julij.jeraj@ljubljana.si; 01 306 43 30



mag. Robert Kus
vodja oddelka

po pooblastilu: Luka Novak

V vednost: Gasilska brigada Ljubljana