

Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana
Klicni center: 080 2882 | info@energetika.siMestna občina
Ljubljana
Mestna upravaOddelek za
urejanje
prostora**Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za urejanje prostora,
Poljanska cesta 28****1000 LJUBLJANA**

naš znak: JPE-302-007/2022-002

datum: 5.5.2022

vaš znak: 35021-4/2020-150 RP93

Prejeto:	11-05-2022	Sig. z..	ND
Številka zadeve:	Pnl.:		
35021-4/2020-166		Vredn.	

OSKRBA S PLINOM, DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO**ZADEVA: Mnenje k predlogu k občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3**

Spoštovani

Z Vašo vlogo številka 35021-4/2020-150 z dne 22. aprila 2022, ki smo jo prejeli 26. aprila 2022 in dopolnitvijo po mailu dne 5. maja 2022 ste nas zaprosili za izdajo mnenja (drugo mnenje) k osnutku prostorskega akta-Občinskega podrobnega prostorskega načrta 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 - v nadaljevanju OPPN.

Območje OPPN obdelave zajema zemljišča, ki so na severu omejena z Jurčkovo cesto, na zahodu z kompleksom nove pozidave »Jurčkova 96« ter na jugu in vzhodu s Potjo spomina in tovarištva. Na območju je predvidena gradnja osmih večstanovanjskih objektov s približno 170 stanovanjskimi enotami in enotami javnega programa.

Mnenje izdajamo na podlagi 114. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 in 20/22) za področje oskrbe s plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok - Uradni list RS, št.14-584/2006).

Dostavljen predlog in dopolnitev OPPN smo pregledali in upošteva predhodno izdane smernice Energetike Ljubljana za področje oskrbe s plinom številka JPE-302-014/2021 RP-93 z dne 25.05.2021, zato k predlogu OPPN izdajamo pozitivno mnenje.

Priključitev stavb na distribucijsko plinovodno omrežje

Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključijo na zemeljski plin - nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje.

Za priključitev stavb bo treba izvesti plinski priključek z navezavo na glavni distribucijski nizkotlačni plinovod N 30000 PE 225. Plinski priključek se zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi.

Del zgrajenega glavnega distribucijskega plinovoda N 30476 v dimenziji DN 50 se ukine in odstrani!

Skupni interni razvod plinske napeljave mora biti od glavne plinske zaporne pipe izveden pod stropom pokritega parkirišča, ki mora biti voden mora biti ob nosilcih in stebrih. Plinska napeljava mora potekati na višini, ki onemogoča nalet vozil v plinsko napeljavo oz. mora biti na vstopu na parkirišče nameščena višinska letev, ki je nižja od spodnjega roba plinske napeljave. Za vsako stavbo se predvidi plinska zaporna pipa, ki mora biti nameščena poleg vhoda v posamezno stavbo.

Skladno z 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/2021) je treba za posege v varovalni pas plinovodnega omrežja pridobiti mnenje Energetike Ljubljana d.o.o.. Za pridobitev mnenja mora investitor/projektant priložiti naslednjo projektno dokumentacijo:

Pri projektiranju je treba poleg splošnega principa dobre inženirske prakse upoštevati še posebej:

- Tehnične zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o., <http://www.energetika.si/>),
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/2020).
- Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16)

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovoda ni predvidena.

DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO

Območje OPPN se nahaja izven vplivnega območja daljinske oskrbe s toploto, zato podajamo pozitivno mnenje k predlogu OPPN.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za inženiring in razvoj

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1