

Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana
Klicni center: 080 2882, info@energetika.siMestna občina
Ljubljana
Mestna upravaOddelek za
urejanje
prostora**Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za urejanje prostora,
Poljanska cesta 28****1000 LJUBLJANA**

naš znak: JPE-302-006/2022-002

datum: 03.05.2022

vaš znak: 3505-30/2018-75 RP134

Prejeto:	06-05-2022	Sig. z.: EVČ
Številka zadeve:	Pri:	
3505-30/2018-85		Vredn.:

OSKRBA S PLINOM**ZADEVA: MNENJE K OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 214 ROŽNIK-
POD HRIBOM**

Spoštovani

Z Vašo vlogo številka 3505-30/2018-75 z dne 14. aprila 2022, ki smo jo prejeli 21. aprila 2022 ste nas zaprosili za izdajo mnenja k osnutku prostorskega akta-Občinskega podrobnega prostorskega načrta 214 Pod hribom - v nadaljevanju OPPN.

Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) RŽ-229 ter dela EUP RŽ-138. Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 985/3, 985/4, 985/5 in 985/6 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 985/2, 986/2, 986/11, 999/3 in 999/4, vsa v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška. Površina območja OPPN znaša 14.858 m².

V območju OPPN je v načrtovanih sedem večstanovanjskih stavb, povezanih s skupno kletno etažo. Stavbe so v prostor umeščeni v dveh nizih. Severni niz tvorijo stavbe z oznakami A1, A2, A3 in A4, južni niz pa tvorijo stavbe z oznakami B1, B2 in B3. Stavbe so v posameznem nizu med seboj vzporedne, po dve stavbi, ena iz prvega in druga iz drugega niza, pa sta v prostor umeščeni zaporedno v vzdolžni smeri. Skupaj predvidena gradnja cca 150 stanovanj.

Mnenje izdajamo na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok - Uradni list RS, št. 14-584/2006).

Dostavljen predlog OPPN smo pregledali in upošteva predhodno izdane smernice Energetike Ljubljana za področje oskrbe s plinom številka 3519RP134-JPE-351-1896/2020-004 z dne 30.09.2020, zato k predlogu OPPN izdajamo pozitivno mnenje.

Posegi v varovalni pas distribucijskega plinovodnega omrežja:

Glavni distribucijski nizkotlačni plinovod N 10201 dimenzije DN 100 s potekom v cestišču ulice Pod hribom je namenjen oskrbi stavb zemeljskim plinom na območju OPPN.

Skladno z 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/2021) je treba za posege v varovalni pas plinovodnega omrežja pridobiti mnenje Energetike Ljubljana d.o.o.. Za pridobitev mnenja mora investitor/projektant priložiti naslednjo projektno dokumentacijo:

- Dokumentacija za pridobitev mnenja in gradbenega dovoljenja (DGD) za gradbeno inženirske objekte, ki so predmet posega v varovalni pas plinovodnega omrežja mora vsebovati prikaz svetlih odmkov križanja in vzporednega poteka s plinovodnim omrežjem, tehničnim opisom in potrebnimi zaščitnimi ukrepi plinovodnega omrežja ob izkopu gradbene jame etaže z garažami.

Pri projektiranju je treba poleg splošnega principa dobre inženirske prakse upoštevati še posebej:

- Tehnične zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o., <http://www.energetika.si/>),
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02),
- Systemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/2020).
- Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16)

Zbirnik komunalnih vodov v DGD mora zajemati vse obstoječe in predvidene komunalne vode na območju OPPN.

Priključitev stavb na distribucijsko plinovodno omrežje:

Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in kuhanja priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50 mbar-100 mbar.

Za priključitev iz ulice Pod hribom bo treba za priklop na sistem zemeljskega plina izvesti plinski priključek dimenzije DN 100 od obstoječega glavnega plinovoda N 10201 DN 100 (PE 110).

K dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor/projektant pridobiti mnenje Energetike Ljubljana d.o.o..

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja:

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja ni predvidena.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za inženiring in razvoj

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 3/1