



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana
t: 01 306 17 00
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestni svet MOL
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Številka: 90000-5/2024-36
Datum: 19. 9. 2024

Zadeva: **Odgovor na pisno vprašanje mestne svetnice dr. Tine Bregant**
Zveza: 90000-14/2023-21

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 21. 6. 2024 v nadaljevanju odgovarjamo na pisno svetniško vprašanje, ki ga v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL pošilja mestna svetnica dr. Tina Bregant županu in pristojnim službam v zvezi s kanalom C0.

Odgovor:

Pod izrazom »presoja ustreznosti kanala« je verjetno mišljen Predhodni postopek v postopku presoje vplivov na okolje, ki ga je vodila Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Kot smo že nešteto krat obrazložili, je bil v predhodnem postopku upoštevan celoten povezovalni kanal C0, nikakor ni bil obravnavan po delih. To je nesporno in preverljivo dejstvo, zato odločno zanikamo navedbe o izogibanju presoji vplivov na okolje.

Celoten kanalizacijski sistem mesta Ljubljane deluje kot en sistem z eno čistilno napravo pred iztokom v Ljubljano. Vsa odpadna voda ki se zbira iz celotnega prispevnega območja, ki se razteza tudi preko občinskih meja, se očisti na enem mestu, v eni čistilni napravi, to je Centralna čistilna naprava Ljubljana, katere nadgradnja je tudi del istega okoljskega projekta. Kljub temu, da se za vsako dograditev posameznega odseka kanalizacijskega sistema izdelava samostojen projekt in pridobi gradbeno dovoljenje, predstavlja le del celote, ki samostojno ne more delovati brez povezanosti v kanalizacijski sistem, saj se odpadna voda ne samo odvaja, ampak se mora pred izpustom tudi očistiti v čistilni napravi. Za delovanje sistema je ključna povezanost sistema. Ta zakonitost velja za vse komunalne vode, ne samo za kanalizacijo ali za samo en kanal.

Spomnimo, projekt poteka skladno z zakonodajo in je na celotni trasi, za katero so pridobljena gradbena dovoljenja, že izveden. Namen MOL pri izvedbi tega projekta je zaščititi pitno vodo in okolje ter zvišati kakovost življenja prebivalcev.

Prijazen pozdrav.



Maja Žitnik
Sekretarka – vodja oddelka

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar