

Številka : SM-07-41-2021

Datum : 18.8.2021

Fin Ars d.o.o.

Podvine 36

1410 Zagorje ob Savi

ZADEVA :

## MNENJE

O

ustreznosti izvedbe intervencijskih poti za projekt DGD,  
za novogradnjo in rekonstrukcijo atletskega stadiona Ljubljana

Glede na vlogo za izdajo mnenja za projekt DGD, za novogradnjo in rekonstrukcijo atletskega stadiona Ljubljana, vam v nadaljevanju posredujemo naše ugotovitve.

Na podlagi Odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, sprejetega 10.11.2003 (Ur. list RS št.: 117/2003) in 83. člena OPN ID, in pregledane projektne dokumentacije (Priloge 1A, 2A, 4 in 9 iz projektne dokumentacije), Fin Ars d.o.o., št. projekta: 40/2017, z dne marec 2021, odg. projektant Kristijan Čuk), smo ugotovili:

- Da so **intervencijske poti** v projektni dokumentaciji ustrezno vrisane in da je iz grafičnih podlog mogoče ugotoviti, da potek intervencijskih poti omogoča dostopa z gasilskimi vozili do objekta.
- Intervencijske poti so predvidene tako, kot to narekuje smernica SZPV 206.
- Investitor, mora pred tehničnim prevzemom objekta, izvesti vertikalne in talne označbe intervencijske površine.

S predvidenimi rešitvami, se strinjamo.


Mnenje pripravil:

Iztok Zajc, mag.gosp.inž., dipl.var.inž.



Poveljnik:

Tomaž Kučič, univ.dipl.obr.

Za 

Ljudje na pravem mestu